



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.016203.11.11 Дата 02. 11. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 17770 21.10.2011

Организация-изготовитель
ООО "Эй-Джи строймаркет"
Адрес: 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д. 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель
ООО "Эй-Джи строймаркет"
Адрес: 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д. 1 (Россия)

Наименование продукции:
Смеси сухие теплоизоляционные: Штукатурка теплоизоляционная "Easy Wall" БОЛАРС®, Стяжка теплоизоляционная "Easy Floor" БОЛАРС®

Продукция изготовлена в соответствии с:
с ТУ 5745-028-56852407-08 изм. 1 "Смеси сухие теплоизоляционные"

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 5745-028-56852407-08 изм. 1 "Смеси сухие теплоизоляционные", Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Представляют собой смесь вяжущего материала с пенополистирольными гранулами и технологическими добавками

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), производителем/использующим, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 16298 17 от 25.10.2011 г.

№ 022109

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг:	66,2	до 370

Соответствует 1 классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли(цемент), известняку, этилбензолу.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

Область применения:

для внутренних и наружных работ при отделке зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве (в том числе лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждениях) и предприятий пищевой промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(вещств)"

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Смеси сухие теплоизоляционные: Штукатурка теплоизоляционная "Easy Wall" БОЛАРС®, Стяжка теплоизоляционная "Easy Floor" БОЛАРС®

соответствует (хорошо соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач

(заместитель главного врача)



Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signatures in blue ink)

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.Б.

Тычинин М.В.

Васильева Г. В.

